



Českomoravská 2255/12a, 190 00, Praha 9
tel.: 283 083 535, 530, 111 fax: 283 083 536
IČO: 457 96 505, DIČ: CZ 457 96 505
OR – MS v Praze – oddíl C, vložka 11545
Bank.spoj.: ČSOB, a. s.: 0273256861/0300
Email: info@lukor.cz, http://www.lukor.cz



ČSN EN ISO 9001:2009

Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

Základní podmínky pro kladení podlahových krytin

Za účelem dosažení bezchybné a kvalitní montáže podlahových krytin je nutné zabezpečit tyto základní podmínky pro jejich montáž a následné užívání:

- 1) V prostoru určeném pro montáž podlahovin je nutné zabezpečit stabilní teplotu v rozmezí 18 – 23°C (a to i po ukončení montáže pro následné užívání).
- 2) Hodnota naměřené relativní vlhkosti vzduchu musí být v rozmezí 45 – 60% (a to i po ukončení montáže pro následné užívání).
- 3) Rovinnost podkladních vrstev musí být v toleranci dle normy DIN 18 202 tolerance v pozemním stavitelství. Odchyłka rovinnosti by neměla přesáhnout 2mm na 2 metrech měřeno dvoumetrovou vodováhou.
- 4) Naměřené hodnoty objemové vlhkosti podkladních vrstev dle normy ČSN 74 4505 jsou stanoveny pro jednotlivé druhy podkladů takto:

cementový potěr2,5% CM
cementový potěr vytápěný1,5% CM
anhydritový potěr0,5% CM
anhydritový potěr vytápěný0,3% CM
- 5) V případě montáže podlahových krytin na podkladní vrstvy s podlahovým vytápěním, musí být dle normy DIN 1264-4 pro podlahové vytápění dodrženy zvláštní topný režim, který dle DIN 18 365 pro kladení parket zabezpečuje dosažení požadovaných hodnot. Celý průběh tohoto topného režimu musí být zaznamenán v protokolu o vytápění.
- 6) V případě plovoucích podlah je nutné dodržet zejména základní pravidlo užívání, že plovoucí podlaha nesmí být v žádném bodě pevně uchycena k podkladu. Nesmí být zatížena nepřiměřeně těžkými nábytkovými kusy (trezorové skříně, skříně regálového typu, knihovny, kuchyňské linky, atd.). Nohy a kolečka pohyblivých částí nábytku je potřeba opatřit plstěnými podložkami a gumovými kolečky, které chrání podlahu proti mechanickému poškození.

Při dodržení těchto základních podmínek pro kladení podlahových krytin a podmínek vyplývajících z příslušných platných norem ČSN 49 2120, ČSN 74 4505 a jejich dodatků, je vytvořen předpoklad pro kvalitní a bezvadné provedení montáže jednotlivých podlahovin. Za předpokladu dodržení „Podmínek pro užívání a údržbu podlahových krytin“ společnost Lukor s.r.o. přebírá záruky za dodané a namontované podlahoviny v plném rozsahu záručních podmínek výrobců dodávaných produktů.

V Praze dne:.....

.....
Objednatel

.....
LUKOR s.r.o.